Unidades Condensadoras com R402B (Médias e altas temperaturas)

Ventiladores	Condições de teste	Modelo	Código por versão				Código elétrico	Compressor	Temperatura ambiente	Capacidade de refrigeração (Kcal/h) na temperatura de evaporação								
			D20	D39	D40	D49				-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
	superaquecimento 18K sub-resfriamento 3K	OP-HJM019D	115F0001 115F0002 115F0004	115F0127 115F0128 115F0129	115F0185 115F0186 115F0187	115F0227 115F0228 115F0229	N Q V	MT019	32°C	603	980	1425	1944	2536	3204	3944	4755	5635
									35°C	527	892	1321	1819	2387	3027	3737	4516	5363
									38°C	452	803	1215	1692	2235	2847	3527	4275	5088
									43°C	327	655	1037	1477	1978	2543	3174	3868	4627
		OP-HJM022D	115F0006 115F0007 115F0009	115F0131 115F0132 115F0133	115F0188 115F0189 115F0190	115F0230 115F0231 115F0232	N Q V	MT022	32°C	1054	1493	2015	2622	3315	4088	4937	5857	6839
									35°C	974	1398	1898	2478	3138	3874	4682	5559	6498
									38°C	890	1297	1775	2327	2954	3653	4420	5255	6151
									43°C	744	1122	1560	2063	2632	3270	3972	4738	5567
		OP-HJM028D	115F0011 115F0012 115F0014	115F0135 115F0136 115F0137	115F0191 115F0192 115F0193	115F0233 115F0234 115F0235	N Q V	MT028	32°C	1577	2160	2842	3629	4523	5528	6643	7863	9186
									35°C	1467	2034	2693	3450	4309	5273	6342	7512	8782
									38°C	1355	1904	2538	3265	4087	5010	6034	7154	8370
									43°C	1163	1679	2271	2944	3706	4556	5504	6541	7672
		OP-HJM032D	115F0016 115F0017 115F0019	115F0139 115F0140 115F0141	115F0194 115F0195 115F0196	115F0236 115F0237 115F0238	N Q V	MT032	32°C	1664	2288	3032	3898	4888	6004	7232	8573	10019
									35°C	1559	2160	2872	3699	4642	5702	6873	8150	9531
									38°C	1450	2030	2711	3498	4393	5400	6512	7727	9044
									43°C	1263	1808	2438	3159	3977	4894	5912	7028	8240
		OP-HJM036D	115F0021 115F0022 115F0024	115F0143 115F0144 115F0145	115F0197 115F0198 115F0199	115F0239 115F0240 115F0241	N Q V	MT036	32°C	1833	2566	3426	4417	5542	6792	8162	9648	11239
									35°C	1682	2389	3215	4164	5239	6436	7747	9172	10701
									38°C	1532	2213	3004	3911	4936	6080	7334	8698	10166
									43°C	1286	1922	2654	3491	4434	5490	6649	7914	9287
		OP-HJM040D	115F0026 115F0027 115F0028	115F0147 115F0148 115F0149	115F0200 115F0201 115F0202	115F0242 115F0243 115F0244	N Q V	MT040	32°C	2184	3059	4092	5293	6667	8215	9940	11830	13881
									35°C	2016	2859	3851	5001	6317	7800	9451	11265	13236
									38°C	1851	2661	3611	4710	5966	7383	8963	10700	12591
									43°C	1584	2337	3215	4228	5384	6690	8147	9760	11524
		OP-HJM044D	115F0030 115F0031 115F0032	115F0151 115F0152 115F0153	115F0203 115F0204 115F0205	115F0245 115F0246 115F0247	N Q V	MT044	32°C	2232	3192	4322	5630	7123	8804	10676	12731	14961
									35°C	2002	2928	4014	5269	6700	8313	10111	12083	14229
									38°C	1773	2664	3704	4905	6273	7816	9538	11430	13493
									43°C	1397	2225	3188	4295	5559	6985	8577	10338	12268
		OP-HJM050D	115F0034 115F0035 115F0036	115F0155 115F0156 115F0157	115F0206 115F0207 115F0208	115F0248 115F0249 115F0250	N Q V	MT050	32°C	2709	3761	4994	6421	8048	9886	11920	14158	16591
									35°C	2470	3489	4678	6052	7615	9382	11341	13493	15838
									38°C	2229	3212	4356	5675	7175	8869	10748	12818	15077
									43°C	1828	2747	3810	5032	6422	7990	9743	11678	13797
		OP-HJM056D	115F0038 115F0039 115F0040	115F0159 115F0160 115F0161	115F0209 115F0210 115F0211	115F0251 115F0252 115F0253	N Q V	MT056	32°C	3007	4205	5603	7200	9000	10990	13163	15511	18019
									35°C	2724	3881	5224	6757	8485	10393	12482	14737	17154
									38°C	2442	3555	4844	6311	7960	9792	11795	13961	16289
									43°C	1976	3013	4208	5565	7090	8787	10646	12670	14853
		OP-HJM064D	115F0042 115F0043 115F0044	115F0163 115F0164 115F0165	115F0212 115F0213 115F0214	115F0254 115F0255 115F0256	N Q V	MT064	32°C	3418	4688	6166	7855	9758	11859	14152	16623	19259
									35°C	3130	4354	5772	7390	9210	11220	13412	15782	18316
									38°C	2843	4019	5377	6919	8656	10575	12670	14939	17373
									43°C	2366	3460	4714	6133	7728	9494	11431	13540	15820
		OP-HGM072D	115F0046 115F0047	115F0167 115F0168	115F0215 115F0216	115F0257 115F0258	Q V	MT072	32°C	4093	5556	7278	9272	11545	14102	16927	20011	23350
									35°C	3768	5172	6820	8727	10900	13348	16051	19011	22222
									38°C	3447	4790	6363	8182	10252	12588	15173	18008	21093
									43°C	2924	4162	5605	7272	9172	11314	13707	16342	19224
		OP-HGM080D	115F0049 115F0050	115F0170 115F0171	115F0217 115F0218	115F0259 115F0260	Q V	MT080	32°C	4821	6395	8235	10349	12750	15422	18356	21550	24987
									35°C	4483	5996	7760	9782	12074	14629	17438	20500	23804
									38°C	4147	5597	7281	9209	11393	13829	16512	19445	22618
									43°C	3593	4933	6478	8243	10241	12487	14963	17680	20647
		OP-HGM100D	115F0052 115F0053	115F0173 115F0174	115F0219 115F0220	115F0261 115F0262	Q V	MT100	32°C	4936	6809	8971	11432	14178	17204	20493	24028	27791
									35°C	4490	6292	8362	10710	13338	16233	19376	22764	26381
									38°C	4052	5779	7757	9994	12503	15260	18261	21506	24981
									43°C	3339	4939	6762	8813	11115	13647	16421	19434	22684
		OP-HGM125D	115F0055 115F0056	115F0176 115F0177	115F0221 115F0222	115F0263 115F0264	Q V	MT125	32°C	7382	9753	12500	15646	19203	23189	27576	32372	37562
									35°C	6811	9099	11739	14757	18166	21986	26193	30798	35789
									38°C	6241	8443	10974	13860	17122	20777	24806	29216	34012
									43°C	5298	7349	9692	12359	15367	18741	22472	26581	31059
		OP-HGM144D	115F0058 115F0059	115F0179 115F0180	115F0223 115F0224	115F0265 115F0266	Q V	MT144	32°C	8770	11423	14496	18009	21975	26377	31205	36442	42063
									35°C	8128	10682	13630	16996	20794	25009	29630	34657	40064
									38°C	7489	9940	12762	15971	19596	23623	28044	32862	38061
									43°C	6430	8702	11302	14253	17585	21293	25388	29864	34737
		OP-HGM160D	115F0061 115F0062	115F0182 115F0183	115F0225 115F0226	115F0267 115F0268	Q V	MT160	32°C	9549	12360	15594	19274	23394	27950	32931	38317	44088
									35°C	8851	11558	14660	18188	22129	26494	31269	36443	42002
									38°C	8162	10761	13729	17089	20864	25043	29609	34576	39932
									43°C	7032	9443	12183	15282	18762	22619	26856	31495	36547

Códigos elétricos:

N - Compressor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60 Hz

Q - Compressor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60 Hz

V - Compressor 380V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60 Hz

A capacidade de refrigeração informada é para modelos trifásicos. Para modelos monofásicos apresentará diferença de +/- 1%

O consumo indicado corresponde a uma temperatura ambiente de 32°C na casa de máquinas.

O detalhamento da configuração das versões D20, D39, D40 e D49 pode ser encontrado na página 03.